

TRANSFORMATOREN

1. ALGEMEEN :

We onderscheiden :

- PCB-houdende en niet-PCB-houdende transformatoren
- Transformatoren met metalen kast (met of zonder olie) en transfohart
- Droge transformatoren (giethars transfo's)
- Transfo's met koper (Cu) winding of aluminium (Al) winding

2. PCB-HOUDENDE TRANSFORMATOREN versus NIET PCB-HOUDENDE TRANSFO'S

Is niet van toepassing op droge giethars transformatoren;

PCB's zijn te vinden in de olie en men spreekt van PCB-houdende transfo's indien er meer dan 50 ppm PCB's gevonden wordt in de olie. Zelfs al is de olie uit de transfo dan nog wordt in dat geval de transfo aanzien als een PCB-houdende transfo.

Casier is **NIET** erkend als overbrenger of verwerker van pcb-houdende transfo's en aanvaardt dergelijke transfo's niet maar kan wel instaan voor verwerking door een erkende verwerker.

3. CASIER AANVAARDT :

Droge transformatoren (giethars transfo's) zowel met alum of cu-windingen (te zien aan de latten die bovenaan uit het giethars uitsteken);

Transformatorharten (Cu of Alum) onder volgende voorwaarden :

- voorleggen van analyseverslag van de olie uit de transfo waaruit blijkt dat er geen PCB's in de olie was;
- het hart moet volledig uitgelekt zijn (droog);
- wordt best aangeleverd op een pallet;

Volledige transformatoren (met ijzeren kast) met of zonder olie onder volgende voorwaarden :

a. transformatoren zonder olie :

- o voorleggen van een analyseverslag van de olie waaruit blijkt dat er minder dan 50 ppm pcb's in de olie zat;
- o duidelijke aantoonbaarheid tussen analyseverslag en de transfo

b. transformatoren met olie :

- o er wordt een oliestaal genomen dat geanalyseerd wordt (= kost);
- o indien pcb negatief of lager dan 50 ppm : aanvaarding
- o transfo wordt ontdaan van de olie (= kost);
- o hart wordt gecontroleerd of het Cu of Alum windingen betreft;

4. VAN TOEPASSING ZIJNDE EURAL-CODES :

- 16 02 09* : transformatoren en condensatoren die PCB's bevatten
16 02 14 : niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur
16 02 16 : niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen